



MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI MARAMURES
430031, Baia Mare, str. G.Cosbuc nr. 31, Romania
Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; Email: dspj.maramures@dspmm.ro

Dispozitie de suspendare a activitatii

obiectivului **SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA** in comuna Leordina, judetul Maramures, **incepand cu data de 25.05.2015.**

Cauzele care au determinat suspendarea activitatii obiectivului sunt:

- la data controlului unitatea nu detinea Autorizatie sanitara de functionare;
- nu se asigura monitorizarea calitatii apei conform HG nr. 974/2004.

Se interzice distributia apei nepotabile prin reteaua de distributie a apei potabile.

Dupa remedierea deficienelor care au impus emiterea prezentei dispozitii, reprezentantul legal al obiectivului se va adresa Directiei de Sanatate Publica Maramures solicitand efectuarea unui control din partea Compartimentului de Control in Sanatate Publica si emiterea unei dispozitii de aprobatie a reluarii activitatii suspendate.

DIRECTOR EXECUTIV
DR.RARES POP



Red. P.A./5 ex.