



MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI MARAMURES
430031, Baia Mare, str. G.Cosbuc nr. 31, Romania

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; Email:dspj.maramures@dspmm.ro

Dispozitie de suspendare a activitatii

obiectivului **SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA** in comuna Satulung, judetul Maramures, **incepand cu data de 02.02.2015.**

Cauzele care au determinat suspendarea activitatii obiectivului sunt:

- la data controlului unitatea nu detinea Autorizatie sanitara de functionare cu viza la zi;
- ultimul buletin de analiza a apei este necorespunzator bacteriologic (nr. 2534/22.09.2014- iesire rezervor), parametrii necorespunzatori- coliformi totali si enterococi intestinali;
- statia de clorinare este defecta.

Dupa remedierea deficientelor care au impus emiterea prezentei dispozitii, reprezentantul legal al obiectivului se va adresa Directiei de Sanatate Publica Maramures solicitand efectuarea unui control din partea Compartimentului de Control in Sanatate Publica si emiterea unei dispozitii de aprobare a reluarii activitatii suspendate.

DIRECTOR EXECUTIV
DR.RARES POP

